

Hatting Vandværk  
Storegade 33, Hatting  
8700 Horsens  
Att.: John C. Ullerup

Rapportnr.: AR-14-CA-00186276-01  
Batchnr.: EUDKVE-00186276  
Kunde nr. CA0005415  
Modt. dato: 28.05.2014

## Analyserapport

**Prøvested:** Hatting Vandværk - V20002100 / 4615001100  
**Udtagningsadresse:** Mejerivej 8, 8700 Horsens  
**Prøvetype:** Drikkevand - Mikrobiologisk kontrol  
**Prøveudtagning:** 28.05.2014 kl. 11:32  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S BS1  
**Analyseperiode:** 28.05.2014 - 04.06.2014

**Prøvemærke:** Hane før UV anlæg

Lab prøvenr:	80063082	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
<b>Mikrobiologi</b>							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	420	!	CFU/ml	50	1	ISO 6222:2002	
Kimtal ved 37°C	9	!	CFU/ml	5	1	ISO 6222:2002	
<b>Oplysninger fra prøvetager</b>							
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organolep	
Vandtemperatur	9.5	°C				DS/EN ISO 19458	


Resultater mærket ! overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

### Kopi til:

Alectia A/S , kopi af rapport (ARP), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J  
Alectia A/S , kopi af rapport (KIJE), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J  
Alectia A/S , kopi af rapport (MAHA), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J  
Hatting Vandværk , Torben Eriksen, Præstemarksvej 72, 8700 Horsens  
Horsens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens  
Lantmännen Unibake Danmark A/S , Line Christensen, Oensvej 28, 8700 Horsens  
Lantmännen Unibake Danmark A/S , Lone Madsen, Oensvej 28, 8700 Horsens  
Lantmännen Unibake Danmark A/S , Susanne Wormann, Oensvej 28, 8700 Horsens

04.06.2014

Kundecenter  
Tel 70224256  
Rentvand@eurofins.dk



Kirsten From Andersen  
Senior Kunderådgiver

### Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.