



Hatting Vandværk  
Att.: John C. Ullerup  
Storegade 33  
8700 Horsens

Rådhusvej 4  
8700 Horsens  
Telefon: 76292929

horsens.kommune@horsens.dk  
www.horsenskommune.dk

Sagsnr: 13.02.02-K08-159-14

Dato: 23.10.2014

## **Hatting Vandværk – opfølgning på nitrit OK**

Horsens Kommune og ALECTIA har modtaget en opfølgende kontrol for nitrit fra Hatting Vandværk, prøven er udtaget den 21. oktober 2014 fra hane efter nyt filter 2 på vandværket.

Analyseresultatet viser, at der ikke længere er forhøjet nitrit, opfølgningen er hermed i orden. På den baggrund kan det gamle filter nu frakobles.

### **Fakta**

Du har den 15. oktober 2014 oplyst, at Hatting Vandværk i juli 2014 har fået installeret et nyt filter på vandværket. Silhorko har varetaget installation og indkøring af filtret. I hele indkøringsperioden har det gamle filter været koblet i serie efter det nye filter for at sikre at vandkvaliteten, der leveres til forbrugerne, lever op til gældende kravværdier.

Den 20. oktober 2014 sender du pr. mail med forespørgsel på frakobling af det gamle filter. Horsens Kommune og ALECTIA svarer pr. mail samme dag, at I bør vente med at frakoble det gamle filter til analyser viser, at grænseværdien på det nye filter kan overholdes. Ligeledes anbefales I fortsat at følge udviklingen i nitrit ved afgang vandværk.

Det seneste analyseresultat fra den 21. oktober 2015 viser at grænseværdien på det nye filter nu kan overholdes, og på den baggrund kan det gamle filter nu kobles fra.

Med henblik på at sikre at nitritindholdet fortsat overholder grænseværdien, anbefales at få udtaget en opfølgende kontrol i december 2014.

### **Henstilling:**

På baggrund af ovenstående henstilles til:

- At der bestilles opfølgende kontrol ved laboratoriet til udtagelse ved afgang filter 2 med analyse for nitrit, med udtagelse senest den 19. december 2014. Såfremt I skal have udtaget en ordinær kontrol inden årsskiftet, kan analysen for nitrit slås sammen med denne.

Spørgsmål og kommentarer kan rettes til ALECTIA, Kirsten Linå Jensen på tlf. 2713 8036 eller Annette R. Poulsen på tlf. 23 39 49 78, som indtil videre varetager opgaven med at overvåge drikkevandskvaliteten for Horsens Kommune.

Med venlig hilsen

**Poul Dall**

Biolog

Telefon direkte: 76292539

Mail: [pda@horsens.dk](mailto:pda@horsens.dk)

Kopi:

- Sundhedsstyrelsen, [senord@sst.dk](mailto:senord@sst.dk)
- ALECTIA A/S, Att. Annette R. Poulsen, [arp@alectia.com](mailto:arp@alectia.com)
- ALECTIA A/S, Att. Kirsten Linå Jensen, [kije@alectia.com](mailto:kije@alectia.com)