

Hatting Vandværk
Storegade 33, Hatting
8700 Horsens
Att.: John C. Ullerup

Rapportnr.: AR-15-CA-00307337-01
Batchnr.: EUDKVE-00307337
Kundenr.: CA0005415
Modt. dato: 28.05.2015

Analyserapport

Prøvested: Hatting Vandværk. Ledningsnet - V20002100 / 4615001199
Udtagingsadresse: Grønhøjvej 1, 8700 Horsens
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer
Prøvedtagning: 28.05.2015 kl. 13:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 28.05.2015 - 01.06.2015

Prøvemærke: Køkken sfo

Lab prøvenr.:	30733701	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Mikrobiologi							
Coliforme bakterier 37°C	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Escherichia coli	< 1	MPN/100 ml		i.m.	1	IDEXX-Colilert	
Kimtal ved 22 °C	< 1	CFU/ml		200	1	ISO 6222:2002	
Metaller							
Arsen (As)	1.1	µg/l		5	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Bor (B)	130	µg/l		1000	1	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Cobolt (Co)	< 0.04	µg/l		5	0.04	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Jern (Fe)	< 0.01	mg/l		0.2	0.01	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Nikkel (Ni)	0.22	µg/l		20	0.03	DS/EN ISO 17294m:2005 ICP/MS	30
Oplysninger fra prøvetager							
Akkrediteret prøvetagning	Ja					DS/ISO 19458, DS/ISO 5667-5	A
Vandtemperatur	12.8	°C				DS/EN ISO 19458	A
pH	7.4	pH	7	8.5		DS/EN ISO 10523	A
Ledningsevne	64	mS/m			0.1	DS/EN 27888	A
Iltindhold	9.7	mg/l	5		0.1	DS/EN ISO 5814	A
Prøvens farve	Farveløs					* Visuel	
Prøvens klarhed	Klar					* Visuel	
Prøvens lugt	Ingen					* Organoleptisk	
Prøvens smag	Normal					* Organoleptisk	

Underleverandør:

A: Eurofins Miljø Vand A/S (DS EN ISO/IEC 17025 DANAK 555)

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Tegnforklaring:

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

α): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede målesikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Målesikkerhed.

**): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

Hatting Vandværk
Storegade 33, Hatting
8700 Horsens
Att.: John C. Ullerup

Rapportnr.: AR-15-CA-00307337-01
Batchnr.: EUDKVE-00307337
Kundenr.: CA0005415
Modt. dato: 28.05.2015

Analyserapport

Prøvested: Hatting Vandværk. Ledningsnet - V20002100 / 4615001199
Udtagningsadresse: Grønhøjvej 1, 8700 Horsens
Prøvetype: Drikkevand - Begrænset kontrol + uorg. sporstoffer
Prøveudtagning: 28.05.2015 kl. 13:10
Prøvetager: Eurofins Miljø Vand A/S BS1
Analyseperiode: 28.05.2015 - 01.06.2015

Prøvemærke: Køkken sfo

Lab prøvenr.:	30733701	Enhed	Kravværdier **		DL.	Metode	n) Um (%)
			Min.	Max.			

Kopi af rapporten er sendt til:

Alectia Viby, kopi af rapport (ARP), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Alectia Viby, kopi af rapport (KIJE), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Alectia Viby, kopi af rapport (MAHA), Skanderborgvej 190, 8260 Viby J
 Hatting Vandværk, Torben Eriksen, Præstemarksvej 72, 8700 Horsens
 Horsens Kommune, Kopimodtager drikkevand, Rådhusstorvet 4, 8700 Horsens
 Lanmännen Unibake Danmark A/S Horsens, Line Christensen, Oensvej 28, 8700 Horsens
 Lanmännen Unibake Danmark A/S Horsens, Mette Sørensen, Oensvej 28, 8700 Horsens
 Lanmännen Unibake Danmark A/S Horsens, Susanne Wormmann, Oensvej 28, 8700 Horsens

01.06.2015

Kundecenter
 Tlf: 70224256
 Rentvand@eurofins.dk

Eurofins Miljø A/S
 Kundecenter

Tegnforklaring:

<: mindre end
 >: større end

#: ingen parametre er påvist
 DL.: Detektionsgrænse

*): Ikke omfattet af akkrediteringen
 i.p.: ikke påvist
 i.m.: ikke målelig
 n): udført af underleverandør

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.
 **): Miljøministeriets bek.nr. 292 af 26. marts 2014 / bek.nr. 948 af 22. august 2014.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.